



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по городу Комсомольск-на-Амуре

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-13-00, (4217) 55-09-08, e-mail: ogpnkms@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Комсомольск-на-Амуре

(место составления акта)

“ 16 ” июня 20 15 г.

(дата составления акта)

10 часов 30 минут.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 151

По адресу/адресам: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, д. 11, ул. Котовского, д. 13, к. 2.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 151 от 26 мая 2015 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 88.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 10 часов 00 минут «08» июня 2015г. по 13 часов 00 минут «08» июня 2015г выездная

Продолжительность 3 часа.

с 10 часов 00 минут «16» июня 2015г. по 10 часов 30 минут «16» июня 2015г выездная

Продолжительность 0,5 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа 30 мин.

(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по городу Комсомольску-на-Амуре

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы), (заполняется при проведении выездной проверки): Федорова Н.Д. 08.06.2015г. в 10 ч.00 м.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дознаватель – государственный инспектор города Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору, дознаватель ОНД Новиков Павел Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности)

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Заведующий Федорова Наталья Дмитриевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, не в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, нарушены требования ст.5 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Далее по тексту №123-ФЗ).

Не в полном объеме обеспечено выполнение комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Не исполнены требования, нормативных документов по пожарной безопасности, исполнение которых предусмотрено в целях исполнения ч.2 ч.3 ст.4, ст.6, №123-ФЗ,

а именно:

ул. Котовского, д. 11

1. Отсутствует специальная программа пожарно-технического минимума для обучения работников, осуществляющих круглосуточную охрану учреждения. *Нарушены требования п.53 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645.*

2. Не согласованна специальная программа пожарно-технического минимума для обучения педагогических работников учреждения с ОНД. *Нарушены требования п.53 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645.*

3. Противопожарные двери, не имеют устройств для самозакрывания. *Нарушены требования ч. 19 ст. 88 и ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».*

4. На дверях помещений производственного и складского назначения нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. *(Нарушены требования п.20 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».*

5. Не организовано проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующих актов проверок (акты за 2014г. не представлены). *Нарушены требования п.61 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390.*

6. Руководителем не организовано проведение проверок работоспособности противопожарных дверей не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующих актов проверок (акты за 2014 г. и 1 кв. 2015 г. не представлены). *Нарушены требования п.61 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».*

7. Испытания наружной пожарной лестницы не проводилось (на обозрение представлен протокол от 25.06.2009 г). *Нарушены требования п.24 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».*

8. В помещении электрошитовой складированы горючие материалы (вещи, коробки). *Нарушены требования п.п ж) п.42 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390.*

9. В коридоре кухни (согласно технического паспорта помещение №29) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. *Нарушены требования п.п. в) п.42 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».*

10. Двери, отделяющие объемы лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания. *Нарушены требования ч. 19 ст. 88 и ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Строительных норм и правил п.4.15 СНиП 2.01.02-85*«Противопожарные нормы» п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и свода правил п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».*

11. Не защищено пожарной сигнализацией помещение, эксплуатируется как раздевалка для персонала (согласно технического паспорта помещение №64). *Нарушены требования ч.1 ст.54 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".*

12. Не защищено пожарной сигнализацией помещение кухни (согласно технического паспорта помещение №49). *Нарушены требования ч.1 ст.54 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".*

13. Электрические провода соединительных линий пожарной сигнализации, выполнены в отступления требований ГОСТ Р 53315, при прокладке линий использованы горючие, распространяющие горение провода (должны быть проложены кабелем нг-FRLS 1x2x0.8 не поддерживающие горение или не содержащим галогенов нг-FRHF).

Нарушены требования ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009. "Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п. 4.4, 4.5. СП 6.13130.2013, п. 5.2, 5.3 ГОСТ Р 53315.

14. Электрические провода соединительных линий системы оповещения и управления людьми в случае пожара, выполнены в отступления требований ГОСТ Р 53315, при прокладке линий использованы горючие, распространяющие горение провода (нг-FRLS 1x2x0.8 не поддерживающие горение или не содержащим галогенов нг-FRHF). Нарушены требования ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009. "Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п.4.4, 4.5. СП 6.13130.2013, п.5.2, 5.3 ГОСТ Р 53315.

15. Помещение охраны (пожарного поста), где установлены приемно-контрольные приборы средств противопожарной защиты, отсутствует аварийное освещение. Нарушены требования п. 33, «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы»; п.13.14.12 СП 5.13130.2009.

16. Приборы приемно-контрольные и приборы управления АУПС и СОУЭ установлены в коридоре (следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и защищено от несанкционированного доступа). Нарушены требования ч.1 ст.54 ФЗ-123 Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5. Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

17. На объекте не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации: при проверке работоспособности установки на резервном источнике питания установка не сработала. Нарушены требования ч.4 ст.83 ФЗ-123 Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.20 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390», Свода правил 4.3 СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности".

ул. Котовского, д. 13, к. 2

18. Противопожарные двери, не имеют устройств для самозакрывания. Нарушены требования ч. 19 ст. 88 и ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

19. На дверях помещений производственного и складского назначения нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. (Нарушены требования п.20 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».

20. Двери, отделяющие объемы лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания. Нарушены требования ч. 19 ст. 88 и ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Строительных норм и правил п.4.15 СНиП 2.01.02-85*«Противопожарные нормы» п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и Свода правил п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

21. Электрические провода соединительных линий пожарной сигнализации, выполнены в отступления требований ГОСТ Р 53315, при прокладке линий использованы горючие, распространяющие горение провода (должны быть проложены кабелем нг-FRLS 1x2x0.8 не поддерживающие горение или не содержащим галогенов нг-FRHF). Нарушены требования ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009. "Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п. 4.4, 4.5. СП 6.13130.2013, п. 5.2, 5.3 ГОСТ Р 53315.

22. Электрические провода соединительных линий системы оповещения и управления людьми в случае пожара, выполнены в отступления требований ГОСТ Р 53315, при прокладке линий использованы горючие, распространяющие горение провода (нг-FRLS 1x2x0.8 не поддерживающие горение или не содержащим галогенов нг-FRHF). Нарушены требования ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009. "Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п.4.4, 4.5. СП 6.13130.2013, п.5.2, 5.3 ГОСТ Р 53315.

23. Помещение охраны (пожарного поста), где установлены приемно-контрольные приборы средств противопожарной защиты, отсутствует аварийное освещение. Нарушены требования п. 33, «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы»; п.13.14.12 СП 5.13130.2009.

24. Приборы приемно-контрольные и приборы управления АУПС и СОУЭ установлены в коридоре (следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и защищено от несанкционированного доступа). Нарушены требования ч.1 ст.54 ФЗ-123 Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5. Свода правил СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Ответственность за допущенные нарушения возлагается на Руководителя (заведующего) МДОУ Детский сад комбинированного вида № 88.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний нарушений не выявлено: ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание по устранению нарушений №151/1/1-24 от 16.06.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Новиков Павел Владимирович, Дознаватель
государственный инспектор г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» июня 2015 год _____

(подпись)